

Beställare Sweco Sverige AB Emma Holmberg	Produkt Jordmaterial	Provtagningsplats	Provtagningsdatum 2023-04-11	Analys start 2023-04-14
	Leverantör	Provtagare BP/ES	Ankomstdatum 2023-04-14	Analys slut 2023-04-17
	Entreprenör Sweco Sverige AB	Märkning		
Mtrl.typ + Tjälfarlighetsklass AMA	Objekt Söråker förskola		Referens 30056718	ID

Jordartsprov

Reg.nr	Märkning	Provtagningsdatum	Sektion	Djup (m)	Benämning	Materialtyp / Tjälfarlighet	Vattenkvot (WN) (ISO/TS 17892-1)	Konflytgräns (WL) (ISO/TS 17892-12)	Notering / Anmärkning
10	Prov: 1	2023-04-11	SW2301	0,20-0,80	grSa	2/1			
20	Prov: 1	2023-04-11	SW2305	0,60-1,10	Cl	4B/3	25,8	28,6	

Provresultatet gäller enbart för det inlämnade provet och får endast återges i sin helhet.
(EA) = Ej Akkrediterad metod. (E) = Enkelprov
Kundbilaga finns på <https://www.svevia.se/vart-erbjudande/asfalt/laboratorier>

Svevia AB
Laboratorium
Grävarvägen 3
834 98 BRUNFLO

Besöksadress
Grävarvägen 3
Styrelsens säte
Kungsholmen

Telefon nr
063-205 33
Telefax nr

Org.nr
556768-9848
VAT nr
SE556768984801

E-post
lab.brunflo@svevia.se
Internet adress
www.svevia.se

Ort och datum
Brunflo 2023-04-17

Magnus Roos, Laboratorietekniker
Digital signatur

Stenmaterial

Sidan 1 av 1

Beställare
Sweco Sverige AB
Emma Holmberg

Provtagningsdatum
2023-04-11
Ankomstdatum
2023-04-14

Analys start
2023-04-14
Analys slut
2023-04-17

Produkt
Jordmaterial
Leverantör

Referens
30056718
Provtagningsplats
SW2301

ID


Entreprenör
Sweco Sverige AB
Objekt
Söråker förskola

Provtagare
BP/ES
Märkning
Djup: 0,80-1,30 m

Kornstorleksfördelning EN933-1

Gränslinje

Acceptanskrav



Provresultat	Värde	Fraktion (mm)
--------------	-------	---------------

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning

Tvättning och siktning

Jordartsbenämning enl SS-EN ISO 14688-2 [EA]

sasiGr

Material/Tjälfarlighetsklass AMA 20 DC/1

3B/2

Notering

Ort och datum

Brunflo 2023-04-17




Magnus Roos, Laborrietekniker

Digital signatur

Provresultatet gäller enbart för det inlämnade provet och får endast återges i sin helhet.
(EA) = Ej Ackrediterad metod. (E) = Enkelprov
Kundbilaga finns på <https://www.svevia.se/vart-erbjudande/asfalt/laboratorier>

Stenmaterial Sidan 1 av 1

Beställare Sweco Sverige AB Emma Holmberg	Provtagningsdatum 2023-04-11	Analys start 2023-04-14
	Ankomstdatum 2023-04-14	Analys slut 2023-04-17
Produkt Jordmaterial	Referens 30056718	ID
Leverantör	Provtagningsplats SW2307	
Entreprenör Sweco Sverige AB	Provtagare BP/ES	
Objekt Söråker förskola	Märkning Djup: 0,10-0,60 m	



Provresultat	Värde	Fraktion (mm)	Notering
SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning			
Tvättning och siktning			
Jordartsbenämning enl SS-EN ISO 14688-2 [EA]	grsasiTi		Ort och datum Brunflo 2023-04-17
Material/Tjälfarlighetsklass AMA 20 DC/1	3B/2		
<p><i>Provresultatet gäller enbart för det inlämnade provet och får endast återges i sin helhet. (EA) = Ej Ackrediterad metod. (E) = Enkelprov</i></p> <p>Kundbilaga finns på https://www.svevia.se/vart-erbjudande/asfalt/laboratorier</p>			<p><i>Magnus Roos</i></p> <p>Magnus Roos, Laborarietekniker</p> <p>Digital signatur</p>